



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)**

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136 А. Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12
E-mail:samara@srpov.gosnadzor.ru.

АКТ ПРОВЕРКИ

**юридического лица Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№10 городского округа Тольятти (МБУ СОШ №10) (ИНН 6323013093)**

№ 10-428-06-15-48-П

445020, Россия, Самарская область,
Тольятти, Центральный р-н,
Ленинградская ул, 33а

(место составления акта)

« 08 » июня 2015 г.

(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

По адресу/адресам: 445020, Россия, Самарская область, Тольятти, Центральный р-н,
Ленинградская ул, 33а

(место проведения проверки)

На основании распоряжения руководителя управления Средне-Поволжское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тукай А. С.
от 27.05.2015 г. № Р-1151Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №10 городского округа Тольятти (МБУ СОШ №10), ИНН
6323013093, зарегистрированной по адресу: 445020, Россия, Самарская область, Тольятти,
Центральный р-н, Ленинградская ул, 33а

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта(ов):

(наименование, регистрационный номер, местонахождение ОПЮ)

Дата и время проведения проверки:

с «03» июня 2015 с ___ час ___ мин. до ___ час ___ мин. Продолжительность _____
по «08» июня 2015 с ___ час ___ мин. до ___ час ___ мин. Продолжительность _____

Общая продолжительность проверки: 4 дня

Акт составлен: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки): директор МБУ СОШ №10 Жилкина Елена Александровна
27.05.2015г. в 14 час 11 мин

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Симонова Ирина Николаевна – главный государственный инспектор;

Кислова Ольга Вячеславовна – государственный инспектор.

При проведении проверки присутствовали:

(ФИО, должность, наименование организации)

Жилкина Елена Александровна – директор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №10 городского округа Тольятти (МБУ СОШ №10);

Петров Владимир Николаевич – заместитель директора по АХР, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №10 городского округа Тольятти (МБУ СОШ №10).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Не оформлен распорядительный документ, утверждённый руководителем потребителя, определяющий лиц из числа оперативно-ремонтного персонала, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учёта электрической энергии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.11.14.	Петров Владимир Николаевич, заместитель директора по АХР
2	Отсутствует инструкция по учёту электроэнергии и её рациональному использованию.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.8.1.	Петров Владимир Николаевич, заместитель

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
			директора по АХР
3	Не определён ответственный за разработку и внедрение мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.6.	Петров Владимир Николаевич, заместитель директора по АХР
4	Отсутствуют мероприятия по энергосбережению и рациональному расходованию электрической энергии	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.2.	Петров Владимир Николаевич, заместитель директора по АХР
5	Не обеспечена разработка мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов (тепловой энергии и теплоносителя), в том числе предусматривающих реконструкцию и модернизацию тепловых энергоустановок (не утвержден конкретный план ОТМ по экономии энергоресурсов на 2015-2016 г.г.)	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.2.5., 2.2.1.	Петров Владимир Николаевич, заместитель директора по АХР
6	В учреждении не выполняются организационные мероприятия, связанные с эффективной эксплуатацией тепловых энергоустановок, а именно: не осуществляется контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических характеристик тепловых энергоустановок, анализ энергоэффективности проводимых организационно-технических мероприятий.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.5.1.	Петров Владимир Николаевич, заместитель директора по АХР
7	Отсутствует тепловая изоляция трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования в ИТП.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1.39	Петров Владимир Николаевич, заместитель директора по АХР
8	Не обеспечено проведение режимно-наладочных испытаний тепловых энергоустановок (системы теплоснабжения), предусматривающих теплотехнические испытания и инструментальные измерения по методикам и программам, согласованным специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.5.4., 2.5.5.	Петров Владимир Николаевич, заместитель директора по АХР
9	Не обеспечено проведение мероприятий по оборудованию системы теплоснабжения на объектах учреждения приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.п.9.3.2.	Петров Владимир Николаевич, заместитель директора по АХР
10	Отсутствует утвержденный перечень тепловых энергоустановок (системы теплоснабжения), на	Правила технической эксплуатации	Петров Владимир

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	которых планируется провести в 2015-2016г.г. режимно-наладочные испытания.	тепловых энергоустановок, п.п.2.5.4.	Николаевич, заместитель директора по АХР

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора).- **ведется.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:


№ 10-428-06-15-48-П от 08.06.2015 г. – Предписание.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Симонова Ирина Николаевна

Кислова Ольга Вячеславовна

(ФИО проводивших проверку)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Жилкина Елена Александровна, Директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 08 » июня 2015 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)