



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)**

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136 А. Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12
E-mail:samara@srpov.gosnadzor.ru.

ПРЕДПИСАНИЕ № 10-428-06-15-48-П

Законному представителю

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов №10 городского округа
Тольятти (МБУ СОШ №10)
Юридический адрес: 445020, Россия,
Самарская область, Тольятти,
Центральный р-н, Ленинградская ул,
33а

«08» июня 2015 г.

Главный государственный инспектор, Межрайонный отдел по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.Н. Симонова, государственный инспектор, Межрайонный отдел по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору О.В. Кислова

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 08.06.2015 г. № 10-428-06-15-48-П, составленного в отношении Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №10 городского округа Тольятти (МБУ СОШ №10), зарегистрированного по адресу: 445020, Россия, Самарская область, Тольятти, Центральный р-н, Ленинградская ул, 33а

в присутствии:

(ФИО, должность, наименование организации)

Петров Владимир Николаевич

– заместитель директора по АХР,
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов №10 городского округа
Тольятти (МБУ СОШ №10)

Жилкина Елена Александровна

– директор, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с

углубленным изучением отдельных
предметов №10 городского округа
Тольятти (МБУ СОШ №10)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	Не оформлен распорядительный документ, утверждённый руководителем потребителя, определяющий лиц из числа оперативно-ремонтного персонала, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учёта электрической энергии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2.11.14.	31.07.2015 г.
2	Отсутствует инструкция по учёту электроэнергии и её рациональному использованию.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 1.8.1.	31.07.2015 г.
3	Не определён ответственный за разработку и внедрение мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 1.2.6.	31.07.2015 г.
4	Отсутствуют мероприятия по энергосбережению и рациональному расходованию электрической энергии	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 1.2.2.	31.07.2015 г.
5	Не обеспечена разработка мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов (тепловой энергии и теплоносителя), в том числе предусматривающих реконструкцию и модернизацию тепловых энергоустановок (не утвержден конкретный план ОТМ по экономии энергоресурсов на 2015-2016 г.г.)	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2.2.5., 2.2.1.	10.08.2015 г.
6	В учреждении не выполняются организационные мероприятия, связанные с эффективной эксплуатацией тепловых энергоустановок, а именно: не осуществляется контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических характеристик тепловых энергоустановок, анализ энергоэффективности проводимых организационно-технических мероприятий.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2.5.1.	10.08.2015 г.
7	Отсутствует тепловая изоляция трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования в ИТП.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 9.1.39	10.06.2016 г.
8	Не обеспечено проведение режимно-наладочных испытаний тепловых энергоустановок (системы теплоснабжения), предусматривающих теплотехнические испытания и инструментальные измерения по методикам и программам,	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2.5.4., 2.5.5.	10.06.2016 г. 9 301-р

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
	согласованным специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора.		
9	Не обеспечено проведение мероприятий по оборудованию системы теплоснабжения на объектах учреждения приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.3.2.	10.06.2016 г. <i>12/2015</i>
10	Отсутствует утвержденный перечень тепловых энергоустановок (системы теплоснабжения), на которых планируется провести в 2015-2016г.г. режимно-наладочные испытания.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.5.4.	10.08.2017 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Нагорная, д. 136А, г. Самара, Самарская обл., 443035

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен

Директор Жилкина Е. А.

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи


Лица, вынесшие предписание:

государственный инспектор,
Межрайонный отдел по надзору за промышленной и энергетической безопасностью



О.В. Кислова

главный государственный инспектор,
Межрайонный отдел по надзору за промышленной и энергетической безопасностью



И.Н. Симонова
(ФИО)

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен
Директор Жилкина Е. А.

(должность, ФИО, подпись, дата)

08.06.2015г.

