

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти

(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 29 ноября 20 16

№ 18-05/862

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №10», адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 33А.

Акт по результатам мероприятий по надзору № 18-05/862 от 29.11.2016.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Устранить дефекты пола в кабинете №22, №23, №28, №19А в соответствии с требованиями п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок исполнения: 15.08.2017.

2. Обеспечить обучающихся начального общего образования школьной партой с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (кабинет №11) в соответствии с требованиями п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок исполнения: 15.08.2017.

3. Привести показатели уровней искусственной освещенности в кабинете №38 у классной доски в соответствии с санитарными нормами п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок исполнения: 15.08.2017.

4. Оборудовать классную доску в учебных помещениях (№38, №19) местным освещением – софитом в соответствии с требованиями п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок исполнения: 15.08.2017.

5. Подключить мочные ванны в столовой к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки в соответствии с требованиями в п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.3.8 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Срок исполнения: 15.08.2017.

Представить письменный отчет о выполнении предписания № 18-05/862 от 29.11.2016 в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти ведущему специалисту – эксперту Тюгановой Наталье Юрьевне, г. Тольятти, Московский проспект, 19, кабинет № 58 до 15.08.2017.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МБУ «Школа №10».

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24 Арбитражного процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

ведущий специалист-эксперт
(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)



Тюганова Н.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил: « 29 » ноября 2016



Жилкина Е. А.
(подпись ответственного лица)

Отметка о высылке предписания заказным письмом

(число, месяц, год, № квитанции)